

PRINCIPALELE OBLIGAȚII ȘI MĂSURI ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PRIVIND EXPLOATAREA PARCAJELOR

- *punerea în funcțiune a parcajelor pentru mai mult de 10 autoturisme se realizează după obținerea autorizației de securitate la incendiu conform prevederilor art. 30¹ din Legea nr. 307/2007 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.*
- *proprietarii, operatorii și utilizatorii au obligația:*
 - *îndeplinirii prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor pentru asigurarea securității la incendiu a parcajului subteran;*
 - *întreținerii în permanentă stare de funcționare, cu asigurarea fiabilității și eficienței necesare, a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor și a instalațiilor aferente parcajului subteran, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice;*
- *instalațiile electrice, instalațiile de ventilare, sistemele de evacuare a fumului în caz de incendiu, ascensoarele, platformele elevatoare, dispozitivele și instalațiile de protecție la incendiu, precum și elementele și dispozitivele constructive de securitate la incendiu (compartimentări, separări, treceri prin elemente rezistente la foc, protecții ale golurilor de circulație funcțională etc.) se verifică, se testează și se întrețin periodic de către persoane fizice sau juridice atestate conform legii, în scopul asigurării menținerii lor în funcțiune la parametrii proiectați; datele relevante se consemnează în registrul de control al instalațiilor respective, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice;*
- *la parcajele tip P2, P3 și P4 se realizează teste de funcționare cel puțin semestrial, iar la parcajele tip P1 cel puțin o dată pe an;*
- *verificările și controalele instalațiilor de protecție împotriva incendiilor se fac conform reglementărilor specifice de către persoane fizice și juridice atestate conform legii;*
- *ventilatoarele de evacuare a fumului în caz de incendiu, de regulă, se testează semestrial, iar celelalte elemente (clapete, vuleți) se testează anual;*
- *în încăperile-tampon nu sunt admise depozitarea materialelor și amplasarea tablourilor sau dulapurilor electrice;*
- *se interzice blocarea sau reducerea gabaritului de trecere cu obiecte sau materiale a scărilor, coridoarelor, holurilor de evacuare și a încăperilor-tampon;*
- *planurile de evacuare a utilizatorilor în caz de incendiu se întocmesc și se afișează pentru fiecare nivel al parcajului conform Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007;*
- *accesul pentru intervenție în caz de incendiu trebuie asigurat pe cel puțin un drum carosabil care să permită circulația autospecialelor de intervenție;*
- *căile de acces și circulațiile interioare funcționale ale parcajului subteran vor fi menținute permanent în stare de utilizare, astfel încât în caz de necesitate să poată fi utilizate de către serviciile de intervenție pentru situații de urgență;*

- pentru recunoașterea ușoară și utilizarea căilor de evacuare în caz de incendiu, pe traseele acestora se prevăd **indicatoare și marcaje vizibile**;
- pe ușile care nu servesc la evacuarea utilizatorilor parcajului se inscripționează în limbile română și engleză cuvintele "FĂRĂ IEȘIRE";
- locurile de parcare a autoturismelor **se marchează și se numerotează vizibil** pe pardoseală și se semnalizează cu indicatoare de orientare;
- se prevăd indicatoare rutiere pentru circulația autoturismelor, montate la partea superioară și inferioară a căilor de circulație din parcaj și indicatoare de evacuare pentru utilizatori, conform prevederilor SR ISO 3864-1,2,3, SR ISO 6309 sau ale reglementărilor echivalente în statele membre ale Uniunii Europene;
- în apropierea ieșirilor și a accesurilor la scările de evacuare se afișează interdicții generale, planuri de evacuare și instrucțiuni de urmat în caz de incendiu;
- lucrările de întreținere și reparații ale parcajului care conduc la creșterea riscului de incendiu în parcaj, cum sunt utilizarea focului deschis sau a unei surse de căldură, întreruperea unor circuite sau golirea unor instalații etc., se realizează numai de către personal calificat și instruit potrivit reglementărilor specifice, după luarea măsurilor de protecție necesare și obținerea, dacă este cazul, a permisului de lucru cu foc deschis, eliberat de persoanele nominalizate de operatorul parcajului;
- *parcajele subterane care nu îndeplinesc cerințele normelor tehnice în vigoare privind parcare autoturismele alimentate cu GPL se marchează la intrări cu panouri și indicatoare vizibile de interdicere a accesului acestor autovehicule;*
- *în parcajele sau zonele unde se parchează autoturisme care funcționează și cu GPL este obligatorie prevederea instalațiilor fixe automate de detectare a scurgerilor de GPL, proiectate, executate și întreținute potrivit normelor tehnice în vigoare;*
- *având în vedere particularitatea intervențiilor privind stingerea incendiilor produse la mașinile electrice, nu recomandăm accesul acestora în parcajele subterane;*

**PRINCIPALELE OBLIGAȚII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR CE TREBUIE RESPECTATE DE CĂTRE UTILIZATORII
LOCURILOR DE PARCARE**

- Parcarea autovehiculelor în parcaje și garaje se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu;
- În spațiile destinate parcării și garării autovehiculelor se interzic următoarele:
 - alimentarea cu combustibil a autovehiculelor, completarea sau scoaterea de carburant din rezervoare ori transvazarea lichidelor combustibile;
 - încărcarea acumulatorilor, cu excepția locurilor special amenajate;
 - fumatul și utilizarea focului deschis sub orice formă;
 - utilizarea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri;
 - amenajarea de încăperi și spații cu altă destinație sau utilizarea în alte scopuri a spațiilor destinate parcării subterane;
 - parcarea autovehiculelor în afara spațiilor special destinate și marcate în acest scop;
 - executarea operațiilor și lucrărilor de întreținere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu excepția necesității înlocuirii roților și a desfășurării activităților conexe admise;
 - accesul în parcajul subteran al autovehiculelor și remorcilor acestora cu substanțe inflamabile, explozive, radioactive, corozive ori care pot iniția incendii, în afara carburanților și lubrifiantilor autovehiculelor.
- Se interzice depozitarea, chiar și temporară, de carburanți, lubrifianti, uleiuri și alte materiale combustibile și inflamabile în aceste spații;
- Se interzice blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție cu material care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutățește situația inițială;

- În parcaj, în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale parcajului se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție;
- Se interzice blocarea/îngreunarea accesului la instalațiile, echipamentele, mijloacele și accesoriile de stingere a incendiilor (central și butoane de semnalizare a incendiilor, stații de pompare a apei, hidranți de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, dispozitive de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu, sisteme de evacuare a gazelor fierbinți, tabloul de distribuție și întrerupătoarele generale ale instalațiilor electrice de iluminat, de forță și de siguranță, etc.);
- Se interzice intervenția asupra tuturor instalațiilor aflate în dotarea parcajului de către personal neautorizat;
- Se interzice distrugerea afișelor/marcajelor/semnelor/corpurilor de iluminat precum și a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate în dotarea parcajului;
- *având în vedere particularitatea intervențiilor privind stingerea incendiilor produse la mașinile electrice, nu recomandăm accesul acestora în parcajele subterane;*
- *se interzice accesul autoturismelor alimentate cu GPL în parcajele subterane care nu îndeplinesc cerințele normelor tehnice în vigoare privind parcare acestor autoturisme.*